

10 GAKO NEGU HONTAN ENERGIA FAKTURA MURRIZTEKO

-01 EGIAZTATU ZURE ERAIKINA NOLA KONTSUMITZEN DUEN.

Egiaztatu komunitateko argiteria, erauzketa eta/edo aireztapen-motorrak, berokuntza zentralizatu eta/edo etxeko ur beroaren horniduraren konfigurazio-puntuak. Ezarritako ordutegietan gehieneko egokitzapena eta berogailuaren jarraibideen doikuntza eskatzen du.

-02 ARAUAK BETE.

Mantentze-planak (RITE) zorrotz betetzen direla egiaztatu.
Mantenimendu onak energia fakturak %10 baino gehiago.

-03 SISTEMAK EGIAZTATU.

Eskatu zure mantentze-enpresari berrikuspena eta ponpen eta erregailuen funtzionamenduaren doikuntza, sistema zentralizatuen programazioa eta erregulazioa. Berokuntza-programazioak behar den gutxienera aldatu eta egokitu, gauez soilik erosotasun minimoa bermatuko duten kurba leunak ezarri.

-04 EGOKITU KALEFAKZIOAREN HASIERA.

Eskatu berogailua hasteko ezarpena 10 °C-tik behera bakarrik. Berogailu sistema apirilaren 30ean itzalzea gomendatzen dugu.

-05 ENERGIA KUDEATZAILE BATEKIN HARREMANEKIN JARRI ZAITEZ.

Energia kudeaketako espezialista batekin harremanetan jarri, nola jokatu behar duzun aholkatzeko, laguntzeko eta gidatzeko premiazko inbertsio handiak egin gabe, edozein irtenbide tekniko, energetiko edo teknologiko egin baino aurretik, prozesuen eta/edo ekipoen auditoria eta berrikuspena eginez.

-06 HORNIGAIK MONITORIZATU.

Hornikuntza nagusien monitorizazio-sistemak instalatu, energia-kontsumoa eta zure jardueran duen eragina denbora errealean ezagutzeko, hileroko fakturak aurreikusiz, edo zure energia banatzaileen doako monitorizazio plataformetan aktibazioa eskatu.

-07 INBERTSITU MURRIZTEN DITUZTEN GAUZETAN

Eskaria eta energia-menpekotasuna murrizten duten inbertsioei lehentasuna eman edozein prozesu hasiz energia aurrezteko eta eraginkortasun estrategia argi baten garapenarekin. Energia eta prozesu berriztagarrien ezarpenaren aldeko apustua egiteko garaia da.

-08 ENERGIA ELEKTRIKOA EGIAZTATU.

Komunitatearen hornidurak eta piztutako potentzia elektrikoaren berrikuspena eskatu eta dagozkion doikuntzak kudeatu. Potentzia-puntuetan eragina minimizatzen duten aldagailu edo abiarazleen instalazioaren azterketa tekniko eskatu.

-09 ENERGIA ADIERAZLEAK ZELATATU.

Eraikinen kudeaketarako ezinbestekoak diren energia-adierazle guztiak garatu, identifikatu eta kontrolatu. Horri esker, batez besteko egoerak identifikatzea eta benetan beharrezkoa den tokian esfortzuak bideratzea ahalbidetuko baitu.

-10 ARRAZIONALIZATU KONTSUMO ELEKTRIKOA.

Komunitate sistemaren energia-kontsumoa arrazionalizatzeko aurrezteko iturri gisa jabeek jakinarazi eta garrantziaren berri eman, baita etxe barruko beroa kontserbatzea eta haien aireztapena egunean 10/15 minutura murriztuz.